

Uwagi:
1. Niniejsze rysunki nie stanowią dokumentacji warsztatowej.
2. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji oraz projektami branżowymi.

Podłoga na gruncie , pom. nieogrzewane		
1	płyta fundamentowa C20/25W8 (szczegóły wg projektu branży konstrukcyjnej)	40 cm
	1x folia PE	0,5 mm
	styroplan EPS200	5 cm
	2 x folia PE	2x0,5mm
	chudy beton	5 cm
	piasek średni, zagęszczony warstwami co 30cm do Is=0,97	65 cm
	grunt rodzimy	-
Podłoga na gruncie , pom. nieogrzewane		
2	przepona zbrojona siatką, beton C20/25 W8 (szczegóły wg projektu branży konstrukcyjnej)	15 cm
	2x folia PE	2x0,5mm
	chudy beton	10 cm
	piasek średni zagęszczony warstwami co 30 cm do Is=0,97	95cm
	grunt rodzimy	-
Dach - nad pomieszczeniem kogeneracji, pom. nieogrzewane		
3	płyty betonowe chodnikowe 50x50cm	6 cm
	podkładki	3 cm
	papa termozgrzewalna x2	0,5 cm
	styroplan XPS 300	5 cm
	warstwa spadkowa z dedykowanej zaprawy cementowej	2-9 cm
	stropodach - płyta żelbetowa monolityczna (szczegóły wg projektu branży konstrukcyjnej)	27 cm
	przestrzeń serwisowa	73 cm
	sufit podwieszany akustyczny 120x120x10cm, na konstrukcji T24	10 cm
Nawierzchnia utwardzona		-
4	kostka brukowa betonowa wibroprasowana	8 cm
	podsypka piaskowa	3 cm
	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	25 cm

Ściana - zewnętrzna		
A	tynk cienkowarstwowy w kolorze zbliżonym do RAL7040	0,8 cm
	preparat gruntujący	-
	siatka z włókien szklanych	-
	zaprawa klejąco-szpachlowa	-
	Izolacja termiczna - wełna mineralna, gęstość 150kg/m3	5cm
	ściana żelbetowa monolityczna (szczegóły wg projektu branży konstrukcyjnej)	24 cm
	panele akustyczne 120x60x5 cm, montowane na konstrukcji T24, bezpośrednio do ściany	5cm

Ściana - wewnętrzna		-
B	tynk cementowo wapienny	1 cm
	ściana żelbetowa monolityczna (szczegóły wg projektu branży konstrukcyjnej)	24 cm
	tynk cementowo wapienny	1 cm

Ściana zewnętrzna - attyka		
C	tynk cienkowarstwowy w kolorze zbliżonym do RAL 7040	0,8 cm
	preparat gruntujący	-
	siatka z włókien szklanych	-
	zaprawa klejąco-szpachlowa	-
	Izolacja termiczna - wełna mineralna, gęstość 150kg/m3	5cm
	ściana z bloczków wapienno – piaskowych klasy 15 na zaprawie systemowej do cienkich spoin, wzmocnionymi trzpieniami żelbetowymi	24 cm
	siatka z włókien szklanych	-
	tynk cienkowarstwowy w kolorze zbliżonym do RAL 7040	0,8 cm

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
Oznaczenie	Nazwa pomieszczenia	Nawierzchnia	Powierzchnia [m²]
1.01	kotłownia	posadzka betonowa	30,94
1.02	pom. kogeneracji	posadzka betonowa	75,74
		SUMA	106.6800

P.U.T.P i E. KORTERM
Zbigniew Korek
ul. Sokolska 74/7
40-087 Katowice
tel.: +48 600 973 527
e-mail: korterm@korterm.pl

STS Inżynieria Sp. z.o.o.
ul. Ścigały 14
40-208 Katowice
tel.: +48 663 904 762
e-mail: sekretariat@sts-inzynieria.pl

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
WYCENA NIERUCHOMOŚCI
ANNA I BARTOSZ MICHALSCY S. C.
UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE
tel. 32 331 80 43
www.abm.gliwice.pl
facebook.com/abm.gliwice

Tytuł opracowania:
BUDOWA BUDYNKU KOGENERACJI WRAZ Z INSTALACJAMI I BUDOWĄ KONTNEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ NA TERENIE ŚRUBENY-UNII W ŻYWCU, W RAMACH INWESTYCJI P. N.: „MODERNIZACJA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO MIASTA ŻYWCA – MODERNIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA Z ZASTOSOWANIEM WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI"

Adres obiektu:
ul. Grunwaldzka 5
34- 300 Żywiec

Zleceniodawca:
Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Żywcu
ul. Folwark 14; 34-300 Żywiec
tel./fax: 33 360 23 55

Stadium: **PROJEKT BUDOWLANY**
Faza: **PB**

Branża: **ARCHITEKTURA**

Rysunek:
PROJEKT
RZUT PARTERU

Nr tomu:	Skala:	Nr rysunku:
II.A	1:100	A-03
Wersja: W.1	Data: 08/2020	

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków

Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:		
mgr inż. arch. Bartosz Michalski	upr. bud. do proj. nr 33/SLOKK/2011/II w spec. architektonicznej	
Współpraca:		
mgr inż. arch. Angelika Sęk	--	
mgr inż. arch. Anna Dąbrowska	--	
–	--	
Sprawdzający:		
mgr inż. arch. Wojciech Śnieżek	upr. bud. do proj. nr 38/SLOKK/2015/II w spec. architektonicznej	

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim firmy.
Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.